

# 質問回答書

令和1年5月17日

件名 31神栖市立神栖第一中学校体育館改修工事

番号	図面番号等	質問	回答
1	設計書P.9・39 設計図A-03・07・13・14	外壁改修工事の塗装について、特記仕様書・設計書は、上塗りふっ素(厚塗り)と記載されておりますが、仕上表・改修立面図には、上塗りアクリルシリコン系と記載されております。どちらを正と考えて宜しいでしょうか。ご指示願います。	特記仕様書・設計書を正とし、上塗りはふっ素(厚塗り)とする。
2	設計書P.38	設計書に、各室物品移動再設置－1式と表記されておりますが、設計図に詳細等が記載されておられません。各室物品の種類と物量、及び移動先等の詳細をご指示願います	【器具庫1】体操マット(14枚)・跳び箱8段(6台)等 【器具庫2】ボールラックキャスター付き(8台)・競技用ポールラックキャスター付き(2台)・パイプラック(1台)等 【ミーティングルーム1】会議用テーブル(2台)・テーブル(1台)・ボールラックキャスター付き(2台)等 【ミーティングルーム2】卓球台(10台)等 【指導員室】机(1台)・棚(2台)等 【ステージ】演台(1セット)・ステージ用階段(3台)・木製ひな壇(29台)・グランドピアノ(1台)・大型ヒーター(2台)等 体育室及びステージに仮置きとする。
3			
4			
5			