

平成 29 年 5 月 19 日

水道工事業者 各位

神栖市水道事業技術管理者

水道用ダクタイトル鋳鉄管（内面塗装）材料変更について

平成 29 年度より水道用ダクタイトル鋳鉄管（エポキシ樹脂粉体塗装）へ変更となります。
材料発注、分岐・穿孔時には注意して頂きますようお願いいたします。

記

1. 変更内容（内面塗装）

- ・変更前：ダクタイトル鋳鉄管（モルタルライニング）
- ・変更後：ダクタイトル鋳鉄管（エポキシ粉体塗装）

2. 目的（水質）

- ・pH 上昇や残留塩素濃度の低下の少ない安定した水質を確保し、安全な水道水を供給するため。

3. その他（施工時の留意点）

- ・切管時：ダイヤモンドカッターを使用
【切断砥石（レジノイド砥石）で切断すると、切断時間が長くなり切断部の温度が上昇することによって切管の塗膜が剥離する場合があるため】
- ・穿孔時：粉体塗装管専用ドリルを使用
【モルタルライニング用ドリルを使用すると塗膜がきれいに穿孔されないことがあるため】