水質検査結果

採水年月日	令和8年10月5日	天候	雨
採水時刻	11:10	気温	21.0℃
採水場所	はさきかもめ公園	水温	23.5℃
検査区分		残留塩素	0.5 mg/L

	検査項目	検査結果	基準値		検査項目	検査結果	基準値
1	一般細菌	2 個/mL	100 個/mL以下	27			
2	大腸菌	不検出	検出されないこと	28			
3	塩化物ｲｵﾝ	44 mg/L	200 mg/L以下	29			
4	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.000001 mg/L未満	0.00001 mg/L以下	30			
5	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.000001 mg/L未満	0.00001 mg/L以下	31			
6	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	0.9 mg/L	3 mg/L以下	32			
7	pH値	7.6(20℃)	5.8以上8.6以下	33			
8	味	異常なし	異常でないこと	34			
9	臭気	異常なし	異常でないこと	35			
10	色度	1 度未満	5 度以下	36			
11	濁度	0.1 度未満	2 度以下	37			
12				38			
13				39			
14				40			
15				41			
16				42			
17				43			
18				44			
19				45			
20				46			
21				47			
22				48			
23				49			
24				50			
25				51			
26							

【判　定】　上記検査項目については、全て水道法水質基準に適合

【備　考】　水道法水質基準項目の検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号によります。

水質検査結果

採水年月日	令和8年9月14日	天候	晴
採水時刻	11:05	気温	28.5℃
採水場所	はさきかもめ公園	水温	25.2℃
検査区分		残留塩素	0.4 mg/L

	検査項目	検査結果	基準値		検査項目	検査結果	基準値
1	一般細菌	0 個/mL	100 個/mL以下	27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.052 mg/L	0.1 mg/L以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと	28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.003 mg/L未満	0.03 mg/L以下
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.0003 mg/L未満	0.003 mg/L以下	29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.013 mg/L	0.03 mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/L未満	0.0005 mg/L以下	30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.010 mg/L	0.09 mg/L以下
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01 mg/L以下	31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.008 mg/L未満	0.08 mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01 mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物	0.01 mg/L未満	1 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01 mg/L以下	33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.03 mg/L	0.2 mg/L以下
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.002 mg/L未満	0.02 mg/L以下	34	鉄及びその化合物	0.01 mg/L未満	0.3 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L未満	0.04 mg/L以下	35	銅及びその化合物	0.01 mg/L未満	1 mg/L以下
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.001 mg/L未満	0.01 mg/L以下	36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	37 mg/L	200 mg/L以下
11	硝酸態窒素 及び亜硝酸態窒素	0.6 mg/L未満	10 mg/L以下	37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.005 mg/L未満	0.05 mg/L以下
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.13 mg/L	0.8 mg/L以下	38	塩化物ｲｵﾝ	60 mg/L	200 mg/L以下
13	ﾎｳ素及びその化合物	0.06 mg/L	1 mg/L以下	39	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等 (硬度)	79 mg/L	300 mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002 mg/L未満	0.002 mg/L以下	40	蒸発残留物	280 mg/L	500 mg/L以下
15	1，4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.005 mg/L未満	0.05 mg/L以下	41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.02 mg/L未満	0.2 mg/L以下
16	ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.001 mg/L未満	0.04 mg/L以下	42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.000001 mg/L未満	0.00001 mg/L以下
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.001 mg/L未満	0.02 mg/L以下	43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.000001 mg/L未満	0.00001 mg/L以下
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.001 mg/L未満	0.01 mg/L以下	44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.005 mg/L未満	0.02 mg/L以下
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.001 mg/L未満	0.01 mg/L以下	45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.0005 mg/L未満	0.005 mg/L以下
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.001 mg/L未満	0.01 mg/L以下	46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	1.2 mg/L	3 mg/L以下
21	塩素酸	0.21 mg/L	0.6 mg/L以下	47	ｐH値	7.7(20℃)	5.8以上8.6以下
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.002 mg/L未満	0.02 mg/L以下	48	味	異常なし	異常でないこと
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.012 mg/L	0.06 mg/L以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.003 mg/L未満	0.03 mg/L以下	50	色度	1 度未満	5 度以下
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.016 mg/L	0.1 mg/L以下	51	濁度	0.1 度未満	2 度以下
26	臭素酸	0.001 mg/L未満	0.01 mg/L以下				

【判　定】　上記検査項目については、全て水道法水質基準に適合

【備　考】　水道法水質基準項目の検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号によります。

水質検査結果

採水年月日	令和8年8月3日	天候	曇
採水時刻	11:15	気温	25.5℃
採水場所	はさきかもめ公園	水温	28.0℃
検査区分		残留塩素	0.4 mg/L

	検査項目	検査結果	基準値		検査項目	検査結果	基準値
1	一般細菌	0 個/mL	100 個/mL以下	27			
2	大腸菌	不検出	検出されないこと	28			
3	塩化物ｲｵﾝ	81 mg/L	200 mg/L以下	29			
4	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.000001 mg/L未満	0.00001 mg/L以下	30			
5	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.000001 mg/L未満	0.00001 mg/L以下	31			
6	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	1.1 mg/L	3 mg/L以下	32			
7	pH値	7.6(20℃)	5.8以上8.6以下	33			
8	味	異常なし	異常でないこと	34			
9	臭気	異常なし	異常でないこと	35			
10	色度	1 度未満	5 度以下	36			
11	濁度	0.1 度未満	2 度以下	37			
12				38			
13				39			
14				40			
15				41			
16				42			
17				43			
18				44			
19				45			
20				46			
21				47			
22				48			
23				49			
24				50			
25				51			
26							

【判　定】　上記検査項目については、全て水道法水質基準に適合

【備　考】　水道法水質基準項目の検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号によります。

水質検査結果

採水年月日	令和8年7月6日	天候	曇
採水時刻	11:10	気温	26.0℃
採水場所	はさきかもめ公園	水温	23.5℃
検査区分		残留塩素	0.3 mg/L

	検査項目	検査結果	基準値		検査項目	検査結果	基準値
1	一般細菌	0 個/mL	100 個/mL以下	27			
2	大腸菌	不検出	検出されないこと	28			
3	塩化物ｲｵﾝ	57 mg/L	200 mg/L以下	29			
4	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.000001 mg/L未満	0.00001 mg/L以下	30			
5	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.000001 mg/L未満	0.00001 mg/L以下	31			
6	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	1.2 mg/L	3 mg/L以下	32			
7	pH値	7.6(20℃)	5.8以上8.6以下	33			
8	味	異常なし	異常でないこと	34			
9	臭気	異常なし	異常でないこと	35			
10	色度	1 度未満	5 度以下	36			
11	濁度	0.1 度未満	2 度以下	37			
12				38			
13				39			
14				40			
15				41			
16				42			
17				43			
18				44			
19				45			
20				46			
21				47			
22				48			
23				49			
24				50			
25				51			
26							

【判　定】　上記検査項目については、全て水道法水質基準に適合

【備　考】　水道法水質基準項目の検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号によります。

水質検査結果

採水年月日	令和8年6月8日	天候	曇
採水時刻	11:50	気温	20.5℃
採水場所	はさきかもめ公園	水温	21.5℃
検査区分		残留塩素	0.5 mg/L

	検査項目	検査結果	基準値		検査項目	検査結果	基準値
1	一般細菌	0 個/mL	100 個/mL以下	27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.028 mg/L	0.1 mg/L以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと	28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.003 mg/L未満	0.03 mg/L以下
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.0003 mg/L未満	0.003 mg/L以下	29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.005 mg/L	0.03 mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/L未満	0.0005 mg/L以下	30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.009 mg/L	0.09 mg/L以下
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01 mg/L以下	31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.008 mg/L未満	0.08 mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01 mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物	0.01 mg/L未満	1 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01 mg/L以下	33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.03 mg/L	0.2 mg/L以下
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.002 mg/L未満	0.02 mg/L以下	34	鉄及びその化合物	0.01 mg/L未満	0.3 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L未満	0.04 mg/L以下	35	銅及びその化合物	0.01 mg/L未満	1 mg/L以下
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.001 mg/L未満	0.01 mg/L以下	36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	46 mg/L	200 mg/L以下
11	硝酸態窒素 及び亜硝酸態窒素	0.6 mg/L未満	10 mg/L以下	37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.005 mg/L未満	0.05 mg/L以下
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.13 mg/L	0.8 mg/L以下	38	塩化物ｲｵﾝ	64 mg/L	200 mg/L以下
13	ﾎｳ素及びその化合物	0.06 mg/L	1 mg/L以下	39	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等 (硬度)	94 mg/L	300 mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002 mg/L未満	0.002 mg/L以下	40	蒸発残留物	270 mg/L	500 mg/L以下
15	1，4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.005 mg/L未満	0.05 mg/L以下	41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.02 mg/L未満	0.2 mg/L以下
16	ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.001 mg/L未満	0.04 mg/L以下	42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.000001 mg/L未満	0.00001 mg/L以下
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.001 mg/L未満	0.02 mg/L以下	43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.000001 mg/L未満	0.00001 mg/L以下
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.001 mg/L未満	0.01 mg/L以下	44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.005 mg/L未満	0.02 mg/L以下
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.001 mg/L未満	0.01 mg/L以下	45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.0005 mg/L未満	0.005 mg/L以下
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.001 mg/L未満	0.01 mg/L以下	46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	0.9 mg/L	3 mg/L以下
21	塩素酸	0.15 mg/L	0.6 mg/L以下	47	ｐH値	7.8(20℃)	5.8以上8.6以下
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.002 mg/L未満	0.02 mg/L以下	48	味	異常なし	異常でないこと
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.003 mg/L	0.06 mg/L以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.003 mg/L未満	0.03 mg/L以下	50	色度	1 度未満	5 度以下
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.011 mg/L	0.1 mg/L以下	51	濁度	0.1 度未満	2 度以下
26	臭素酸	0.001 mg/L未満	0.01 mg/L以下				

【判　定】　上記検査項目については、全て水道法水質基準に適合

【備　考】　水道法水質基準項目の検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号によります。

水質検査結果

採水年月日	令和8年5月18日	天候	晴
採水時刻	11:20	気温	22.0℃
採水場所	はさきかもめ公園	水温	21.0℃
検査区分		残留塩素	0.4 mg/L

	検査項目	検査結果	基準値		検査項目	検査結果	基準値
1	一般細菌	0 個/mL	100 個/mL以下	27			
2	大腸菌	不検出	検出されないこと	28			
3	塩化物ｲｵﾝ	71 mg/L	200 mg/L以下	29			
4	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.000001 mg/L未満	0.00001 mg/L以下	30			
5	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.000001 mg/L未満	0.00001 mg/L以下	31			
6	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	0.9 mg/L	3 mg/L以下	32			
7	pH値	7.6(20℃)	5.8以上8.6以下	33			
8	味	異常なし	異常でないこと	34			
9	臭気	異常なし	異常でないこと	35			
10	色度	1 度未満	5 度以下	36			
11	濁度	0.1 度未満	2 度以下	37			
12				38			
13				39			
14				40			
15				41			
16				42			
17				43			
18				44			
19				45			
20				46			
21				47			
22				48			
23				49			
24				50			
25				51			
26							

【判　定】　上記検査項目については、全て水道法水質基準に適合

【備　考】　水道法水質基準項目の検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号によります。

水質検査結果

採水年月日	令和8年4月7日	天候	雨
採水時刻	10:50	気温	17.0℃
採水場所	はさきかもめ公園	水温	15.5℃
検査区分		残留塩素	0.5 mg/L

	検査項目	検査結果	基準値		検査項目	検査結果	基準値
1	一般細菌	0 個/mL	100 個/mL以下	27			
2	大腸菌	不検出	検出されないこと	28			
3	塩化物ｲｵﾝ	84 mg/L	200 mg/L以下	29			
4	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.000001 mg/L未満	0.00001 mg/L以下	30			
5	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.000001 mg/L	0.00001 mg/L以下	31			
6	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	0.7 mg/L	3 mg/L以下	32			
7	pH値	7.5(19℃)	5.8以上8.6以下	33			
8	味	異常なし	異常でないこと	34			
9	臭気	異常なし	異常でないこと	35			
10	色度	1 度未満	5 度以下	36			
11	濁度	0.1 度未満	2 度以下	37			
12				38			
13				39			
14				40			
15				41			
16				42			
17				43			
18				44			
19				45			
20				46			
21				47			
22				48			
23				49			
24				50			
25				51			
26							

【判　定】　上記検査項目については、全て水道法水質基準に適合

【備　考】　水道法水質基準項目の検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号によります。