

質問回答書

令和1年7月16日

件名 元・保健・福祉会館(新館)空調設備更新工事

番号	図面番号等	質問	回答
1	M-04改修 空調設備工事 機器表	ヒートポンプ式ビル用マルチ室外ユニットの参考型番がRQCEPとなります。RQCEPは冷暖フリー更新用個別運転マルチで冷媒配管が3管式となります。既設冷媒配管は2管式の為、冷暖切替式のRQYP更新用ビル用マルチ室外ユニット同等品と考えて宜しいでしょうか？	よろしい。
2			
3			
4			
5			