

質問回答書

令和1年7月3日

件名 元・文化センター舞台用スポットライト購入

番号	図面番号等	質問	回答
1		既設スポットライトの撤去・処分も含まれますでしょうか？	含みます。
2		コンセントの形状は、既設の物と同じですか？	同じです。(C型20A)
3		スポットライトの調整日は納入日以外に別日を設けておりますか？	調整日は特に設けておりません。
4			
5			