

## 質問回答書

令和元年10月7日

件名 元・中央公民館空調機改修工事

番号	図面番号等	質問	回答
1	M-11, M-20	M-11, M-20の図面で、空調機PAC-3・PAC-4の型式に相違がございます。 M-11の図面では同時運転マルチ、M-20の図面では個別運転マルチとなっております。 どちらを選定しますか？	M-11機器表とする。 ダブルツイン同時運転マルチエアコンです。
2	M-19	M-19の図面(撤去図)で、料理室・学習室の天井内ダクトは残置でしょうか？	そのとおりです。
3		室内工事にて、作業中工事エリアは平日作業と考えてよろしいでしょうか？	平日作業を基本としますが、休館日(月曜日)作業との併用です。
4		天井の内装工事が発生すると思いますが、本工事に含まれますか？どのくらいの量になりますか？内訳書は有るのでしょうか？	室内機取付用等の天井開口設置有、本工事に含まれます。