

2 水道水定期水質検査業務委託仕様書

(目的)

第1条 本仕様書は、神栖市水道事業における定期水質検査の内容及び必要な事項を定めるものとする。

(測定箇所)

第2条 本業務の測定箇所は、次のとおりとする。

甲の指定する5箇所（神栖地域2箇所、波崎地域3箇所）

(検体)

第3条 第2条により指定した箇所において採取するものとする。

(1) 検体数 5検体（神栖地域2検体、波崎地域3検体）

(2) 検体の採取 受託者が行うこと。

(3) 検査項目 別表1のとおり（水質基準項目）

(4) 検査方法 水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法

(臨時の水質検査)

第4条 臨時の水質検査をすべき事態が生じたときは、受託者は協力することとし、夜間、休日における連絡体制を契約後提出すること。

(提出書類等)

第5条 乙は下表に示す書類について、提出期限内に甲に提出するものとする。

図 書 名	部数	提 出 期 限	備 考
検査結果	3 部	検体採取後 30 日以内	水道課※1, 鹿行水道事務所, 鰐川浄水場へ各 1 部提出
完了報告書	1 部	業務完了時	※2
完了届	1 部	業務完了時	

※1 水道課提出分については、PDF ファイルの提出も含む。

※2 完了報告書提出時に、水道統計用のデーターを CD-ROM で提出すること。
(茨城県タイプの書式とする)

4. 精度管理の報告

業務委託期間中に行った精度管理の結果について報告すること。

5. その他

検査委託業務に係る資料（ホームページ掲載のためのデータ等）を提出すること。