

質問回答書

令和 2年 5月19日

件名 2うずもコミュニティーセンター非常用発電設備設置工事

番号	図面番号等	質問	回答
1		本工事内訳書11ページ中、換気扇(200φ)、吸気口(100φ)とありますが、どのような形式のものを選定しているのか教えてください。	換気扇(200φ)+フード・防虫網付き: 参考型番 FY-16PDQTD+VB-DG200S3BL(パナソニック) 吸気口(100φ)+フード・防虫網付き: 参考型番 VB-FE100S+VB-DG100S3BL(パナソニック)
2		質問1の換気扇は、設計平面図に記されていないので、どこに設置するか教えてください。また、そのサーモスイッチも同様に設置場所を教えてください。	差替え後の設計図面、図面番号(E-03)に記載。 換気扇用サーモスイッチ:参考型番 FY-ST032(パナソニック)