

# 質問回答書

令和 3年11月2日

件名 3神栖市第一リサイクルプラザ受変電操作用直流電源装置更新工事

| 質問番号 | 図面  | 質問                                                                                                                                                                                                                                     | 回答                                               |
|------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1    | A-3 | <p>仕様書に記載のスペックは、GSユアサ製品となっており他社同等品による機器の検討も行っております。</p> <p>・液晶表示内容(GSユアサ仕様)</p> <p>グラフィックパネルが無い機器の場合、下記により同等の機能を有する事でよろしいでしょうか。<br/>計測表示・・・デジタルマルチメーターによる表示<br/>警報・履歴・・・電池監視装置による表示</p> <p>・直流電源装置 表示及び警報</p> <p>電池監視装置による表示、警報、出力</p> | <p>グラフィックパネルが無い機器の場合、左記の機能を有するものを同等品として認めます。</p> |