

4 第一衛生プラント高分子凝集剤購入 仕様書

1. 購入薬品仕様内容

組 成	DAM（ジメチル アミノエチル メタクリレート）系高分子凝集剤	
品質規格	イオン性	強カチオン性
	イオン強度	3. 5 me-q 以上
	溶液粘度	100～300 mPa・s（25℃ 0.2%水溶液）程度
特別仕様	<ul style="list-style-type: none">・ ヘリオス脱水機の運転に適すること。・ 生し尿及び浄化槽汚泥の凝集に適し、かつ添加率によって著しく脱水性能に影響を与えないこと。	
現納品	会社名：（有）島田商店 茨城支店 製品名：ハイモロック MP-173H	

2. 契約期間中の購入予定量 約 7, 5 0 0 k g

3. 契約期間 契約締結の翌日 から 令和 5 年 3 月 3 1 日まで

4. 納入場所 神栖市第一衛生プラント （神栖市東和田 8 番地） 1 階薬品庫

5. 納入方法 (1)発注のあった数量を第一衛生プラント 1 階薬品庫へ指示する期日までに納入すること。なお、搬入方法の詳細については、その都度協議するものとする。
(2)納品時の荷姿は袋単位とし、1 回あたりの納入は約 5 0 0 kg とする。

6. 支払方法 月末締めとし、翌月初めに請求を受け、請求書受理後 3 0 日以内に支払うものとする。

7. その他 (1)単価は『 円/kg 』で表示し、整数とする。なお、消費税を含まないこと。
(2)購入予定数量・納入予定回数は、契約期間内における購入数量・納入回数を推定したもので、実際の状況により変動し、購入数量・納入回数を保証するものではありません。
(3)契約期間内において、契約単価の見直しは行いません。
(4)納入日時の大きな遅れは処理に重大な支障を及ぼすこともあるので、納入日時は厳守すること。交通事情等により遅延する場合は必ず連絡すること。
(5)契約者は、契約後直ちに第一衛生プラントの汚泥に適合する高分子凝集剤を選定し、納入品の承諾を受けること。
(6)汚泥の性状が変わり、使用中の高分子凝集剤が適合しないときは、早急に調査し、最大の効果を発揮する高分子凝集剤を再度選定し、余った凝集剤を回収すること。
(7)適合する商品を選定するにあたって、必要があればテスト用汚泥を提供します。