

# 質問回答書

令和 4年 8月 18日

件名 4矢田部公民館事務室空調外改修工事

番号	質問	回答
1	工事内訳書について、空調工事で、撤去工事の記載がありません。	A-2-2発生材処理に含まれます。
2	工事内訳書について、電気工事で、照明器具の取外し再取付の記載がありません。	取り外しはしません。
3	工事内訳書について、調理室配管工事で、排水撤去項目の保温撤去の記載がありません。	A-3-5-2排水撤去について、排水管に保温材は使用されていません。