

# 質問回答書

令和 4年10月28日

件名 4海浜公園墓地合葬墓整備工事

番号	図面番号等	質問	回答
1		仮設電気及び水道の引込を施工するにあたり、周辺の給水台帳または周辺電柱等が把握できる資料はあるでしょうか。	周辺の水道設備の整備状況については別紙のとおりです。 仮設電気につきましては、付近に電柱等がないことから発電機の設置を想定しておりますが、合葬墓整備に係る別工事において建設予定地付近に電線管及びハンドホールを設置を計画しておりますので、それら整備後の仮設電気につきましては別途協議とします。
2			
3			
4			