

質問回答書

令和 5年 6月 21日

件名 5第2知手浜橋補修設計業務委託

番号	図面番号等	質問	回答
1		主桁の補修で「保護剤の補修」とありますが、保護剤はどのような材料でどのような施工がされていますでしょうか。	シラン+ケイ酸塩系保護剤を使用すること。 なお、補修の有無は現地調査にて判断するもの。
2		地覆打替えは、竣工図書が不明と思われるため、既設桁の片持の検討は行わないでよろしいでしょうか。	現状の地覆と同規格の物で打替えれば、計算は不要と考えております。
3		地覆打替えは、地覆の既設鉄筋が不明と思われるので、想定として新規地覆の計算を行ってよろしいでしょうか。	現状の地覆と同規格の物で打替えれば、計算は不要と考えております。
4		排水施設の更新とは、具体的にどの箇所でしょうか。(排水柵や排水管等)	橋面排水のための排水柵および配水管を想定しています。

件名 5第2知手浜橋補修設計業務委託

番号	図面番号等	質問	回答
5		仕様書第16条「損傷個所の確認調査」と記しておりますが、詳細調査（損傷範囲計測、鉄筋探査等）含まれておりませんが、データがあるのでしょうか。また、行っていない場合、補修設計を行う際必要な調査は設計変更していただけるのでしょうか。	詳細調査のデータはありません、別途調査が必要であれば適宜協議にて対応します。
6		業務概要の補修対象表中「排水装置：排水施設更新」と記しておりますが、「更新」とは何でしょうか。（特殊な装置・構造等）	橋面排水のための排水枡および配水管を想定しています。