

質問回答書

令和 4年 9月 28日

件 名 5第32分団消防機庫建設工事

番号	図面番号等	質問	回答
1	地盤改良について	工事費内訳書 a-14 建築工事・地盤改良工事にて、 湿式柱状改良でしたらSSコラム工法以外でもよろしいでしょうか。	地盤改良工法を変更することは可能かと思いますが、現工法から強度または耐力が減少しないようにお願いします。また変更可能かを判断するため検討書、杭配置、改良長など確認してから回答したいと考えます。
2	アスベスト撤去について	工事費内訳書 d-1 撤去・解体工事間のアスベスト含有モルタル研りのアスベスト撤去作業は、レベル1相当になりますか。	レベル3相当になります。
3			
4			