

質問回答書

令和 5年10月31日

件名 5・6本庁舎及び環境棟受変電設備等改修工事

番号	図面番号等	質問	回答
1	E-29ほか	改修対象となる警報表示盤の既設メーカーをご教示頂けませんでしょうか。	警報表示盤の既設メーカーについては、アズビル(株)になります。
2		中央監視のメーカーまたはメンテナンス会社をご教授ください。	中央監視盤のメーカーについては、川崎電気(株) (現(株)かわでん)、メンテナンス会社については、アズビル(株)になります。
3		仮設キュービクルの設置をどのくらいの期間で想定しているかご教授ください。	概ね1か月程度を想定しております。
4		既設の盤・キュービクルのメーカーをご教授ください。	既設の高圧盤・キュービクルのメーカーについては、本庁舎は川崎電気(株) (現(株)かわでん)、環境棟は三邦電気工業(株)になります。
5		仮設事務所・資材置き場の設置は可能でしょうか。	仮設事務所・資材置き場の設置は可能です。