

質問回答書

令和 6年 6月 24日

件名 6知手配水場資材倉庫建築工事

番号	図面番号等	質問	回答
1	意匠図1	工事用水について、特記仕様書に構内既存施設は利用できないと記載されておりますが、構内にコン柱の水栓があるので、子メーターにて分岐させ有償で使用させて頂くことは可能でしょうか。ご指示願います。	可能とします。
2	意匠図1 内訳書10	建設発生土の処理について、特記仕様書では構内指定場所に敷均しと記載されておりますが、内訳書には残土処理はストックヤード搬入と記載されております。構内は砕石敷できれいに整地されているので、内訳書を正と考えたほうが宜しいでしょうか。ご指示願います。	内訳書を正とします。
3	意匠図1 内訳書10	上記の残土処理がストックヤード搬入の場合、指定のストックヤードがございましたら、ご教示願います。	残土搬入先は、茨城県常陸那珂港第2ストックヤードとします。
4	意匠図7・23	スチールラックの敷板ベニアについて、仕上表では倉庫A・倉庫B・倉庫2Aの備考欄に記載されておりますが、ノンボルト中量ラック標準参考図には倉庫Bのみ記載されております。仕上表を正と考えれば宜しいでしょうか。ご指示願います。	仕上表を正とします。
5	意匠図8	雨水配管の流末への接続について、配置図に敷地内計画U字溝接続と記載されておりますが、現在U字溝は布設されておりました。工事期間中に別途工事として施工される予定でしょうか。ご教示願います。	当該工事後、別途工事として施工します。
6	意匠図24	仮設計画参考図に記載されている路盤砕石敷の範囲については、現場事務所やトイレ以外にも工事車輛の駐車場及び資材・埋戻し土の仮置き場としても、使用して宜しいでしょうか。ご指示願います。	使用して問題ありません。