

質問回答書

令和 6年 8月 20日

件名 6神公下第4号工事

番号	図面番号等	質問	回答
1	ウェルポイントについて	設計でのウェルポイント設置箇所は右側歩道部になっておりますが、管布設箇所から4mくらい離れているのでウェルポイントが機能しない可能性があり、また、右側歩道部にはガス管も埋設してあるので、ウェルポイント設置箇所を管布設の左側車道部に設置埋設するのは可能でしょうか。	可能です。 施工箇所の状況に即した施工計画の立案を行ってください。
2			
3			
4			