

質 問 回 答 書

令和 7年 5月 9日

件 名 7神栖市波崎体育館浄化槽設備改修工事

番 号	図面番号等	質 問	回 答
1		既設浄化槽の断面図及び仕様等が分かる図面はございますか。	一般競争入札の結果、契約となった事業者に既設浄化槽の断面図及び仕様等がわかる図面を提供いたします。
2		既設浄化槽の基礎杭はございますか。	竣工図面を確認した限り、基礎杭の施工はございません。
3		本工事中は、給排水仮設工事がないので体育館・弓道場は休館と考えてよろしいですか。	本工事においては、仮設排水管施工、本設排水管施工及び切替期間のみ利用制限(休館)となります。 なお、本工事とは別に波崎体育館において、特定天井の改修工事を計画しており、この工事期間中は施設の一部もしくは全部を利用制限(休館)することを想定しておりますので、工期が重複する期間においては、本工事に関わらず利用制限(休館)となります。
4			