

質問回答書

令和 7年 5月 9日

件名 7第27回参議院議員通常選挙開票所冷房機器等借上

番号	図面番号等	質問	回答
1		現地調査は可能でしょうか。	現地調査は、原則可能ですのでご連絡下さい。ただし施設の予約状況等により実施できない場合があります。
2		設置レイアウト図はございますか。	設置レイアウト図はありませんが、建物の屋外四方に設置する想定です。
3		搬入搬出車両について制限等(大きさ重量)ございますか。	施設周囲の搬入経路の都合上、大型トレーラーは入ることができません。4tユニック車を用いて搬入いただく想定です。(車両台数の指定はありません。)
4		軽油200Lは2台の発電機に各100Lずつ入れた状態での搬入ですか。	開票予定日の正午までに運転が可能な状態になっていれば、軽油を発電機に入れた状態で搬入するか、搬入後に入れるかは問いません。

件名 7第27回参議院議員通常選挙開票所冷房機器等借上

番号	図面番号等	質問	回答
5		給気の屋内への入れ方はお決まりですか。窓を開けて入れ込む等	神栖市民体育館の窓や通用口から給気する想定ですが、隙間をふさぐなど冷気の外部への流出対策等をお願いします。