

# 質 問 回 答 書

令和 7年 6月 6日

件 名 7矢田部公民館文化ホール特定天井耐震補強等改修工事 設計業務委託

| 番 号 | 図面番号等 | 質 問                                                                | 回 答                                                        |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1   | 設計書   | 委託履行(変更)概要書(様式第15号)の委託費内訳書について、A設計業務価格にあります特別経費の内訳をご教示いただけますでしょうか。 | 内装材撤去に伴うアスベスト分析試験(定性・定量分析)及び受変電設備改修に伴う変圧器のPCB含有検査を見込んでいます。 |
| 2   |       |                                                                    |                                                            |
| 3   |       |                                                                    |                                                            |
| 4   |       |                                                                    |                                                            |