

質問回答書

令和 7年10月 6日

件 名 7第52分団消防機庫建設工事

番 号	図面番号等	質 問	回 答
1	設計書 外装工事(内訳-10)	外壁金属サイディング材の厚さ16mmを15mmに変更できますでしょうか。	外壁金属サイディング材の厚さ16mmで施工をお願いします。
2	設計書 屋根工事(内訳-11)	タイトフレームハゼ式用ステンレスとの記載がありますが特注品となるようです。 参考程度でよろしいのでハゼ式用でのステンレス製の一般部材品での取り扱いメーカーがございましたらご教授ください。	本設計書に記載ある、タイトフレーム ハゼ式用ステンレス は高田産商(株)タイトフレーム ハゼ500(オールステンレス)を計上しております。 上記品質を満たすものであれば、同等品を可とします。
3	設計書 塗装工事(内訳-16)	鉄部SOPの仕様は防錆塗装構造設計標準仕様書(S-00)6 鉄骨工事(7)防錆塗装の仕様を行いその後SOP塗り公共建築工事共通仕様書(建築工事編) 令和 4 年版18.4.3(表 18.4.2)のB種工程1からの仕様と考えてよろしいでしょうか。	よろしいです。
4	図面(S-01)	Y3通りの基礎梁の仕様はY1通りのFGと同様でしょうか。	よろしいです。
5	図面(S-01)	基礎F1の配置はX1、X2通りの2か所と考えてよろしいでしょうか。	よろしいです。