

質問回答書

令和 8年 4月 28日

件名 8第二リサイクルプラザ外壁等改修工事

番号	図面番号等	質問	回答
1	資材価格の高騰等について	中東情勢の影響に伴い、著しく資材価格が高騰しています。これらによる工事価格の見直しは考えられますか。また、出荷停止の可能性もあります。ご指示願います。	現段階で履行可能かどうか検討のうえ、応礼してください。契約後の物価変動については、状況により、協議のうえ決定します。
2	作業日について	一般事項 「●仮設足場の設置、撤去作業は第二リサイクルプラザ休業日(日曜日)の作業とする。」とありますが、休業日だけの作業になるのでしょうか。ご指示願います。	土曜日・祝日も廃棄物等の受入を行っているため、仮設足場工事は原則、休業日(日曜日)の工事ですが、現場の状況により、協議のうえ決定します。
3	積算について	既存軒天ケイカル板、既存外壁塗料は、石綿は含まれていない物として内訳書通りの解体撤去工事及び塗装工事の積算でよろしいでしょうか。ご指示願います。	軒天ケイカル板、外壁塗料、シーリング材のアスベスト調査を行っております。すべてアスベストは含まれておりません。
4	仮設計画について	仮設計画について、設計段階で概略的な仮設計画図は無いのでしょうか。ご指示願います。	仮設足場の参考図は設計図A-31、A-32、A-33をご確認ください。現場事務所等は旧波崎町塵芥焼却場敷地内を予定しています。

件名 8第二リサイクルプラザ外壁等改修工事

番号	図面番号等	質問	回答
5	外構工事について	8外構工事の土間コンクリートについて、設計図には断面詳細がありませんので、コンクリートの厚み、鉄筋の組み方が不明です。ご指示願います。	設計図A-30の詳細図をご確認ください。