

質 問 回 答 書

令和 8年 7月 15日

件 名 8保健・福祉会館別館屋上外壁防水改修工事

番 号	図面番号等	質 問	回 答
1	A-01a工事内容1 A-06a、07a 09a	ひび割れ部は、ゴムアスファルトシールにて補修とありますが、内訳書に記載あるポリウレタン系シールによるシール工法補修でよろしいでしょうか？	図面の表記は誤りであり、内訳書の表記のとおり、ポリウレタン系シールによるシール工法補修でお願いします。 修正した設計図を入札情報サービスに掲載しましたのでご確認ください。
2	高圧洗浄・低圧洗浄		内訳書に記載のある高圧洗浄・低圧洗浄については、設計図に記載がなかったため、修正した設計図を入札情報サービスにて掲載しましたのでご確認ください。
3			
4			