

調査結果

地区	調査井戸数	超過井戸数	PFOS・PFOA 合算値 (ng/L)
太田	4	2	20 (18)、43 (38)、 <u>170 (150)</u> 、 <u>190 (180)</u>
太田新町	1	1	<u>360 (350)</u>
柳川	2	2	<u>61 (58)</u> 、 <u>140 (61)</u>
計	7	5	

※ 8 月 6 日に採水し、分析機関に委託して実施

※ 括弧内は PFOA の値、下線は超過井戸の測定結果